


| 外部仕上表 | | 名称 | 改修前 仕上げ | 名称 | 改修後 仕上げ |
|---------|--|---------|--|----|---------|
| 屋根 | 長尺カラー鉄板 t=0.4 横葺(定尺) | 屋根 | 既設長尺カラー鉄板 t=0.4 横葺撤去、新設塗装溶融55%PVC-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.4 横葺 | | |
| | アスファルトルーフィング 22kg、耐水合板下地 t=12.0 (延焼の恐れのある部分は t=12.0 耐火野地板とする) | | アスファルトルーフィング 22kg撤去、新設アスファルトルーフィング940、既設耐水合板下地 t=12.0 再利用 | | |
| 軒天井 | 石綿セメント板 t=5.0 目透し張 V P (一部有孔板) | 軒天井 | 既設石綿セメント板 t=5.0 撤去、新設ケイ酸カルシウム板 t=5.0目透し張 E P (一部有孔板) | | |
| 外壁 | ポーチ部分 柱、梁型 ラスタータイル張 45角 | 外壁 | 既設セメント中空押出成形板 t=15.0 撤去、新設窯業系サイディング t=16.0 横張 既設曲面外壁材の上アルミバンドレール縦重ね張t=0.6 | | |
| | 壁 型枠打放し アクリルエマルジョン砂壁状吹付 | | 新設通気胴縁18×45 ④450、サイディングジョイント部分 18×90 ②2700、既設透湿防水シート t=0.15 撤去、新設透湿防水シート t=0.15 | | |
| | その他 高強度セメント中空押出成形材 t=15.0、18.0 横張 アクリル系リシン吹付(一部リブ材 t=18.0) アスファルトフェルト 17kg下地 | | 既設ラスタータイル(打診検査後)の上 透明樹脂タイル固定剥落防止工法(J Kセライダー工法同等)、既設型枠打放しアクリルエマルジョン砂壁状吹付を水洗いの後 改修用可とう形外装薄塗材E | | |
| 根廻り | 合板型枠打放し アクリル系リシン吹付 | 基礎根廻り | 既設アクリル系リシン吹付の上 改修用可とう形外装薄塗材E、クラック・鉄筋露出補修 | | |
| 外部建具 | アルミサッシ アルマイト仕上 枠見込み 60又は70、100(半外付けタイプ) | 外部建具 | 建具調整 (一部開閉不良、鍵錠等の改修) | | |
| ポーチ、テラス | ポーチ 100角 粗面磁器質タイル張 | ポーチ、テラス | ポーチ - 通路部分(W=2,000) 100角磁器質スロープタイル(Eパターン) | | |
| | テラス エポキシ系塗床(ノンスリップ工法) | | テラス - | | |
| 犬走り | 25 砂利敷@100 縁石コンクリート既製品(15/17×600) | 犬走り | - | | |
| | 側溝U字型 W=300 (落蓋式) | | - | | |
| 靴洗場 | 合板型枠打放し アクリル系リシン吹付 | 靴洗場 | - | | |
| 断熱材 | A 天井 グラスウール t=100.0 | 断熱材 | A 天井 - | | |
| | B 外壁 グラスウール t=100.0 | | B 外壁 - | | |
| | C 木組床下 グラスウール t=50.0 | | C 木組床下 - | | |
| | D 1階コンクリートスラブ下 押出発砲ポリスチレンボード t=25.0 | | D 1階コンクリートスラブ下 - | | |
| その他 | A 校章 500 浮出しスコッチカルテップ貼 | その他 | A 校章 既設校章撤去、新設 450 浮出しスコッチカルシート貼 | | |
| | B 定礎 600×450×35 黒御影石 | | B 定礎 - | | |
| | C 建物名 180角 浮出し文字スコッチカルテップ貼 (市浦村立相内小学校)9文字 | | C 校名 既設校名撤去、校名1新設200角 6文字 浮出し文字スコッチカルシート貼(五所川原市立) 校名2 新設250角 10文字 浮出し文字スコッチカルシート貼(市浦小学校 市浦中学校) | | |
| | D 木部露出部分 木材保護着色塗料(キシラデコール同等品以上)塗 | | D 木部露出部分(壁・木製軸組等) 木材保護着色塗料再塗装(WP) | | |

| 内部仕上表 | | 改修前 仕上げ | | | | | | | 改修後 仕上げ | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|---------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|---|--|---|----------------|--|--------|---|
| 階 | 室名 | 床 | | 巾木 | | 腰・壁 | | 廻り縁 | 天井 | | | 室名 | 床 | | 巾木 | 腰・壁 | | 天井 | 廻り縁 | 備考 | |
| | | 下地 | 仕上 | 仕上 | H | 下地 | 仕上 | | 下地 | 仕上 | C H | | 仕上 | 仕上 | | 仕上 | 仕上 | | | | C H |
| 校舎棟 1階 | (ポーチ 外部) | コンクリート | 磁器質タイル張 100角 | アクリル系リシン吹付 合板型枠打放し | 木造 コンクリート | 木造 コンクリート | 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 K D ラスタータイル張り 45角 化粧型枠打放し アクリルエマルジョン砂壁状吹付 | 塩ビ | LGS | 岩綿吸音板リブ付(PB t=9.0捨張) t=15.0 V P | 7,050 - 10,750 | ポーチ | - | 通路部分(W=2,000)既設100角タイル撤去、 新設100角磁器質スロープタイル(Eパターン) | - | 改修後外装と同じ 木板張・木材保護着色塗料塗替(WP) | - | - | - | 外部スロープ | |
| | 昇降口 | コンクリート モルタル金ゴテ | 磁器質タイル張 100角 長尺塩ビ系タイル張 t=2.5 カーベットの敷 | 木製巾木(ヒバ)CL アクリル系リシン吹付 合板型枠打放し | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,700 2,850 | 昇降口 | - | スロープ:既設タイル撤去 新設100角磁器質スロープタイル(Eパターン) | - | - | - | 児童・生徒用足下取替 (市浦中 市浦小) 内部スロープ | | |
| | ホール | 木造 | カーベットの敷(t=12.0 合板下地) 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C | 木製巾木(ヒバ)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 岩綿吸音板リブ付(PB t=9.0捨張) t=15.0 V P 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 6,900 - 10,600 | 図書コーナー (旧ホール) | - | 既設カーベットの敷撤去 新設タイルカーベットの敷 t=6.8 | - | - | - | - | 室名札 | |
| | 職員室 | 同上 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C | 同上 | 100 | 木造 | ビニールクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) | 同上 | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,700 | 職員室(中学校) (南側) | - | - | - | - | - | - | 室名札 | |
| | 印刷室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板下地) | 同上 | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 印刷室 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 倉庫 | 同上 | 同上 | 同上 | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 倉庫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 湯沸室 | 同上 | 同上 | 同上 | 100 | 同上 | 半磁器タイル張 100角 耐水 P B t=15.0下地 | 同上 | 同上 | 同上 | 石綿セメント目透し張 t=5.0 V P | 2,500 | 湯沸室 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 保健室 | 同上 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C | 同上 | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,700 | 保健室 | - | - | - | - | - | - | - | 吊りステンレスカーテンレール(2床) |
| | 放送室 | 同上 | カーベットの敷(t=12.0 合板下地) | 同上 | 100 | 同上 | P B t=9.0+12.0 木組下地(グラスウール t=50.0) 有効石膏ボード目透し張 t=12.0 E P 遮音シート t=1.0入り | 同上 | 同上 | 同上 | 化粧岩綿吸音板 t=12.0(PB t=9.0捨張) 塗装付 | 2,500 | 放送室 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | スタジオ | 同上 | 同上 | 同上 | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 相談室 (旧スタジオ) | - | - | - | - | - | - | - | 既設化粧岩綿吸音板の上 新設化粧石膏ボード t=9.5 重ね張 新設塩ビ製 目隠し用ガラスフィルム貼 (1,800×1,100) 室名札 |
| | 前室 | 同上 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C | 同上 | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,500 | 前室 | - | - | - | - | - | - | - | 室名札 |
| | 教員室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板下地) | 同上 | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 教員室 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 便所(男・女) | コンクリート | モザイクタイル張 24角 | | | 同上 | 半磁器タイル張り 100角 外壁部分 耐水 P B t=15.0下地 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,550 | 男子・女子トイレ | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベリングt=50 トイレ用ビニール床シート敷 t=2.0 | 塩ビソフト巾木 H=60 | 既設半磁器質タイルの上(不陸調整後) 新設メラミン不燃化粧板目透し張t=3.0 (目地テープ・変性シリコン系シリコン使用) | 既設化粧石膏ボード撤去 新設化粧石膏ボード張 t=9.5 | 新設塩ビ製 2,500 | トイレブース 既設壁タイルは打診検査を行う 和風便器撤去床開口部補修 | | |
| | 水呑場 | モルタル金ゴテ | 長尺塩ビ系シート張 t=2.5 | 木製巾木(ヒバ)CL | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P 流し部分 半磁器タイル張 100角 耐水 P B t=15.0下地 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 水呑場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 休憩室・相談室 | 木造 | 畳敷 t=60(t=12.0合板下地) | 畳寄せ | 同上 | 同上 | ビニールクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) ジュラク系 | 木製 | 同上 | 同上 | 杉化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,500 | 職員室(小学校) (北側) (旧休憩室・会議室) | 休憩室 - 既設畳敷 t=60撤去、木床組共 新設根太45×60③300+構造用合板t12.0+ 耐水合板(T2)t=5.5+タイルカーベットの敷t=6.8 会議室 - ルーブカーベットの敷撤去 既設耐水合板t=12.0+新設耐水合板(T2)t=5.5 +タイルカーベットの敷t=6.8 | 既設巾木撤去 H=100 新設化粧巾木 H=100 | 休憩室 - 既設 P B t=12.0+ジュラク系 クロス撤去(長押・下がり壁共) 新設 P B 12.5の上ビニールクロス貼 会議室 - 既設ビニールクロス撤去 新設ビニールクロス貼 | 休憩室 - 既設杉化粧石膏ボードt=9.0撤去 既設 L G S 撤去、新設 新設岩綿吸音板t=12.0+ P B t=9.0捨張 会議室 - 既設岩綿吸音板t=12.0+ P B t=9.0捨張共撤去 新設岩綿吸音板t=12.0+ P B t=9.0捨張 | 新設塩ビ製 2,700 | 天井点検口(アルミ、450角) 室名札 | | |
| | 会議室 | 同上 | カーベットの敷(t=12.0 合板下地) | 木製巾木(ヒバ)CL | 100 | 同上 | 繊維クロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) | 塩ビ | 同上 | 同上 | 岩綿吸音板 t=12.0(PB t=9.0捨張) 塗装付 | 2,700 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|--------|------|---------------------------|--------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金町中給本館石250番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | NO. |
| | | | | | | 設計年月日 | 図面名称 | 校舎棟 改修前 改修後 外部・内部仕上表1 | A - 02 |
| | | | | | | 2025.2 | | | |

| 内部仕上表 | | 改修前仕上げ | | | | | | | | | | 改修後仕上げ | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------|-----|---|--|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|--|---------------------|---|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| 階 | 室名 | 床 | | 巾木 | | 腰・壁 | | 廻り縁 | 天井 | | | 室名 | 床 仕上 | 巾木 | 腰・壁 仕上 | 天井 仕上 | 廻り縁 C H | 備考 | |
| | | 下地 | 仕上 | 仕上 | H | 下地 | 仕上 | | 下地 | 仕上 | C H | | | | | | | | |
| 校舎棟 1階 | 校長室 | 木造 | カーペット敷(t=12.0 合板下地) | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 木造 | 繊維クロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) | 塩ビ | LGS | 岩綿吸音板 t=12.0(PB t=9.0捨張) 塗装付 | 2,700 | 校長室 | 既設カーペット撤去 新設タイルカーペット敷 t=6.8 | - | - | - | - | | |
| | 更衣室 | 木造 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) UC | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,500 | 更衣室 | - | - | - | - | - | | |
| | 男・女職員便所 | コンクリート | モザイクタイル張 24角 | | | 同上 | 半磁器タイル張 100角 耐水P B t=15.0下地 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,550 | 男・女職員トイレ | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベリングt=50 トイレ用ビニル床シート敷 t=2.0 | 塩ビソフト巾木 H=60 | 既設半磁器質タイルの上(不陸調整後) 新設メラミン不燃化粧板目透し張t=3.0 接着張、(目地テープ+変性シリコン系シリコン使用) | 既設化粧石膏ボード撤去 新設化粧石膏ボード張 t=9.5 | 新設塩ビ製 2,500 | トイレブース、床下点検口 既設壁タイルは打診検査を行う 和風便器撤去床開口部補修 | |
| | 普通教室 | 木造 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) UC | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 普通教室1・2・3 | 既設天然木化粧積層フローリングt=15.0 サンダー掛後、二液性水性ポリウレタン 塗料4回塗 | 一部塩ビソフト 巾木 H=100 | 既設ビニルクロス剥がし 新設ビニルクロス貼、揭示板クロス貼 腰一枚板張H=800 現状のまま | - | - | - | 半曲面黒板(新設1、移動1) 雨具掛け、道具入れ |
| | 多目的スペース | 同上 | 同上 | | | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 多目的スペース | - | - | - | - | - | - | 揭示板クロス貼 |
| | 図書室 | 同上 | 同上 | | | 同上 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 普通教室4 (旧図書室) | 既設天然木化粧積層フローリングt=15.0 サンダー掛後、二液性水性ポリウレタン 塗料4回塗 | 一部化粧巾木 H=100 | 既設ビニルクロス剥がし 新設ビニルクロス貼、揭示板クロス貼 腰一枚板張H=800 現状のまま | - | - | - | 室名札 |
| | 相談コーナー | 同上 | 同上 | | | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 同上 | 2,700 | 図書コーナー (旧相談コーナー) | - | - | - | - | - | - | 書架設置 室名札 |
| 廊下 | 同上 | 同上 | | | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,700 | 廊下 | - | - | - | - | - | - | EXP-J部分(渡り廊下) 木床組補修 | |
| 校舎棟 2階 | 普通教室 | 同上 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) UC 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 3,010 | 普通教室5・6・7 | 既設天然木化粧積層フローリングt=15.0 サンダー掛後、二液性水性ポリウレタン 塗料4回塗 | | 既設ビニルクロス剥がし 新設ビニルクロス貼 腰一枚板張H=800 現状のまま | - | - | - | 室名札 |
| | 多目的スペース | 同上 | 同上 | | | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 多目的スペース | - | - | - | - | - | 揭示板クロス貼 | |
| | 特殊教室 (旧礼法室) | 同上 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) UC | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) ジュラック系 | 同上 | 同上 | 木目調化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,700 | 特別支援学級2 | - | - | - | 既設木目調化粧石膏ボードt=9.0下地 新設ビニルクロス貼(目地パテ埋) (既設化粧石膏ボード部分等除く) | 既設木製 そのまま 2,830 | 室名札 | |
| | 特殊教室 | 同上 | 同上 | | | 同上 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 3,010 | 特別支援学級1 | - | - | - | - | - | - | 室名札 |
| | 教具室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板二重張) | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 教具室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 理科教室 | 同上 | 長尺塩ビ系シート張 t=2.5(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 理科室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 準備室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 準備室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 家庭科教室 | 同上 | 長尺塩ビ系シート張 t=2.5(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 家庭科室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 準備室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 準備室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 図工室 | 同上 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) UC 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3,010 | 図工室・技術室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 準備室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 準備室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 音楽教室 | 同上 | カーペットタイル張(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | P B t=9.0+12.0 木組下地(グラスウール t=50.0) 有効石膏ボード目透し張 t=12.0 E P 遮音シート t=1.0入 | 同上 | 同上 | 岩綿吸音板 t=12.0(PB t=9.0捨張) 塗装付 | 3,010 | 音楽教室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 準備室 | 同上 | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板二重張) 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 同上 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 2,500 | 準備室 | - | - | - | - | - | - | |
| | 男・女便所 | コンクリート | モザイクタイル張 24角 均しモルタル t=20 アスファルト防水 E-1 押入コンクリート t=60.0 | | | コンクリート | 半磁器タイル張 100角 外壁部分 耐水P B t=15.0下地 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,550 | 男子・女子トイレ | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベリングt=50 トイレ用ビニル床シート敷 t=2.0 | 塩ビソフト巾木 H=60 | 既設半磁器質タイルの上(不陸調整後) 新設メラミン化粧板目透し張t=3.0 (目地テープ+変性シリコン系シリコン使用) | 既設化粧石膏ボード撤去 新設化粧石膏ボード張 t=9.5 | 新設塩ビ製 2,500 | トイレブース 既設壁タイルは打診検査を行う 和風便器撤去床開口部補修 | |
| | 水呑場 | モルタル金ゴテ | 長尺塩ビ系タイル張 t=2.5(t=12.0 合板二重張) | | | 木造 コンクリート | P B t=12.0 J・B工法 E P 流し部分 半磁器タイル張 100角 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,500 | 水呑場 | - | - | - | - | - | - | |
| | 廊下 | 木造 | 天然木化粧積層フローリング張 プナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) UC 遮音マット t=9.0敷 | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 木造 | P B t=12.0 J・B工法 E P 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 同上 | 同上 | 同上 | 2,700 | 廊下 | - | - | - | - | - | - | EXP-J部分(渡り廊下) 木床組補修 |
| | 児童コーナー | 木造 | 同上 | | | 木造 | 同上 | 塩ビ | 塩ビ | 同上 | 2,700 | 図書コーナー (旧児童コーナー) | - | - | - | - | - | - | |
| 階段 | 木造 | 集成材(ヒバ材) t=40.0 UC | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 木造 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板張(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L | 塩ビ | LGS | 化粧石膏ボード張 t=9.0 | 3,010 2,700 | 階段 | - | - | - | - | - | - | | |
| 倉庫 | モルタル金ゴテ | 塩ビ系タイル張 t=2.0(t=12.0 合板二重張) | 木製巾木(ヒバ閉)CL | 100 | 木造 | P B t=12.0 J・B工法 E P | 同上 | 同上 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 石綿セメント板目透し張 t=5.0 | | 倉庫 | - | - | - | - | - | - | | |


校舎棟



校舎棟 改修後 2階平面図 S=1/100

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|----|-------|----------------------|------|---------------------------|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中船木鎌石259番地 | 管理建築士 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/100 A3=1/200 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | NO. A-05 |
| | 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | | | | 設計年月日 | 2025.2 | 図面名称 | 校舎棟 改修後 2階平面図 | |


校舎棟




校舎棟 改修後 屋根伏図 S=1/100

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|----|----|----|-------|----------------------|------|---------------------------|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木釜石259番地 | 管理建築士 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/100 A3=1/200 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | NO. A-06 |
| | 代表取締役 日東綜合株式会社 山中政広 | 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | | | | 設計年月日 | 2025.2 | 図面名称 | 校舎棟 改修後 屋根伏図 | |


| 符号 | 外部仕上 |
|-----|---|
| (A) | 屋根-既設屋根材撤去後 塗装溶融5%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.4 横葺 |
| (B) | 軒天井-ケイ酸カルシウム板 t=5.0 目透シ張 EP |
| (C) | 外壁-アクリルエマルジョン砂壁状吹付の上 改修用可とう形外装薄塗材 E |
| (D) | 外壁-既設外壁材撤去後 窯業系サイディング t=16.0 横張(一部色替) |
| (E) | 外壁-ラスタertail張45角の上 透明樹脂タイル固定剥離防止工法 |
| (F) | 基礎根廻り-アクリル系リシン吹付の上 改修用可とう形外装薄塗材 E |
| (G) | 既設曲面外壁材の上アルミスバンドレル縦重ね張 t=0.6 |
| (H) | 木部露出部分-木材保護着色塗料塗(WP) 塗替 |



校舎棟 改修後 東側立面図 1 S=1/100



校舎棟 改修後 東側立面図 2 S=1/100




バルコニー 改修後 西側立面図 S=1/100


バルコニー 改修後 東側立面図 S=1/100



校舎棟 改修後 北側立面図 S=1/100




校舎棟 木造断面図 S=1/100




校舎棟 RC造断面図 S=1/100

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|----|-------|----------------------|------|---------------------------|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木礎石250番地 | 管理建築士 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/100 A3=1/200 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | NO. A-09 |
| | 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2483 | 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | | | | 設計年月日 | 2025.2 | 図面名称 | 校舎棟 断面図 | |




校舎棟 改修後 断面詳細図 1 S=1/30

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|-------|--------------------|------|---------------------------|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中柏木釜石259番地 代表取締役 日東綜合株式会社 山中政広 | 管理建築士 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/30 A3=1/60 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | No. A-10 |
| | TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | | | | 設計年月日 | 2025.2 | 図面名称 | 校舎棟 改修後 断面詳細図 1 | |




校舎棟 改修後 断面詳細図2 S=1/30

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|------------------------------------|---|----------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中柏木釜石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 断面詳細図2 | NO. A-11 |
| | | | | | | A1=1/30 A3=1/60 設計年月日 2025.2 | | |




校舎棟 改修後 断面詳細図3 S=1/30

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|------------------------------------|---|----------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中柏木館石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 断面詳細図3 | NO. A-12 |
| | | | | | | A1=1/30 A3=1/60 設計年月日 2025.2 | | |





校舎棟 改修後 中央部 1階平面詳細図 S=1/50

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|----|--|--|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木礎石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/50 A3=1/100 設計年月日 2025.2 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 中央部 1階平面詳細図 | NO. A-14 |
| | | | | | | | | | |




校舎棟 改修後 東側1階平面詳細図 S=1/50

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中粕木釜石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 設計 担当 縮尺 A1=1/50 A3=1/100 設計年月日 2025.2 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 東側1階平面詳細図 | NO. A-15 |
| | | | | | |




校舎棟 改修後 西側 2階平面詳細図 S=1/50

| | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--|------|---------------------------|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中柏木礎石250番地 代表取締役 日東綜合株式会社 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | 承認 設計 担当 | 縮尺 A1=1/50 A3=1/100 設計年月日 2025.2 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | NO. A-16 |
| | | | | | 図面名称 | 校舎棟 改修後 西側 2階平面詳細図 | |



校舎棟 改修後 中央部 2階平面詳細図 S=1/50


| | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|----|----|--|--|----------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木礎石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 中央部 2階平面詳細図 | NO. A-17 |
| | | | | | | 縮尺 A1=1/50 A3=1/100 設計年月日 2025.2 | | |



校舎棟 改修後 東側 2階平面詳細図 S=1/50

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|-------|---------------------|---|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中粕木釜石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/50 A3=1/100 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 東側 2階平面詳細図 | NO. A-18 |
| | | | | | | 設計年月日 | 2025.2 | | |


校舎棟



校舎棟 改修後 1階建具位置図 S=1/100

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|----|----|---|--|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木館石259番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 1階建具位置図 | NO. A-19 |
| | | | | | | | | | |


校舎棟



校舎棟 改修後 2階建具位置図 S=1/100

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|----|----|----------------------|------|---------------------------|-------------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木礎石250番地 | 管理建築士 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/100 A3=1/200 | 工事名称 | 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 | NO. A-20 |
| | 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | | | | | 設計年月日 2025.2 | 図面名称 | 校舎棟 改修後 2階建具位置図 | |

校舎棟



校舎棟 改修後 トップライト建具位置図 S=1/100





| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|----|----|-------|----------------------|--|----------|
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木釜石250番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | 管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A1=1/100 A3=1/200 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 トップライト建具位置図 | NO. A-21 |
| | | | | | | 設計年月日 | 2025.2 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|-------------|
| 符号,数量 | (AD 1) 建具調整 1箇所 | (AD 2) 建具調整 1箇所 | (AD 3) 建具調整 1箇所 | (AD 4) 建具調整 4箇所 | (AD 5) 建具調整 1箇所 | (AD 8) 建具調整 1箇所 | |
| 図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 1階 昇降口 | 1階 図書コーナー | 1階 相談コーナー | 1階 多目的スペース 2階 多目的スペース | 1階 廊下(保健室付近) | 1階 物置 | |
| 種別及び型式 | 両開き戸・FIX | 片開き戸・FIX | 片開き戸・FIX | 引違い戸 | 引違い戸 | 両開き戸 | |
| 見込寸法 材質 | 100、アルミ | 100、アルミ | 100、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | |
| 硝子及び仕上 | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 ガラスブロック | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 ガラスブロック | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0(ランマ)網入りガラス t=6.8(下部) | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) | |
| 備考 | | | | | | | |
| 符号,数量 | (AD 9) 建具調整 3箇所 | (AW 1) 建具調整 22箇所 | (AW 2) 建具調整 34箇所 | (AW 3) 建具調整 1箇所 | (AW 4) 建具調整 1箇所 | | |
| 図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 1階 普通教室1・普通教室2・普通教室3 | 1階 普通教室・多目的スペース 2階 普通教室・多目的スペース | 1階 職員室・印刷室・校長室・保健室・保健室・教員室・相談室・放送室・職員室 2階 理科室・準備室・音楽教室・家庭教室・準備室・図工技術室・多目的スペース | 1階 男職員トイレ | 2階 階段室(多目的スペース付近) | | |
| 種別及び型式 | 片開き戸・ランマ付 | 引違い窓 | 引違い窓 | 引違い窓 | 引違い窓 | | |
| 見込寸法 材質 | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | | |
| 硝子及び仕上 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0(ランマ)網入りガラス t=6.8(下部) | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) 熱線反射ガラス t=4.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 符号,数量 | (AW 5) 建具調整 1箇所 | (AW 6) 建具調整 1箇所 | (AW 7) 建具調整 3箇所 | (AW 8) 建具調整 5箇所 | (AW 9) 建具調整 6箇所 | (AW 10) 建具調整 6箇所 | |
| 図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 2階 階段室(家庭科教室付近) | 2階 廊下(音楽室付近) | 1階 普通教室1・普通教室2・普通教室3 | 1階 職員室(中学校)・保健室・職員室(小学校) | 2階 普通教室5・普通教室6・普通教室7 | 2階 理科教室・家庭科教室・図工室 | |
| 種別及び型式 | 引違い窓 | 引違い窓 | 片開き窓 | 片開き窓 | 片開き窓 | 片開き窓 | |
| 見込寸法 材質 | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | 60、アルミ | |
| 硝子及び仕上 | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | |
| 備考 | | | | | | | |
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給本館石250番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | | 管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | | 承認 設計 担当 縮尺 A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 建具表1 | NO. A-22 |





| | | | | | | | |
|---------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------|
| 符号、数量 | AW 11 建具調整 4箇所 | AW 12 建具調整 2箇所 | AW 13 建具調整 1箇所 | AW 21 建具調整 1箇所 | AW 22 1箇所 | AW 23 6箇所 | |
| 図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 1階 男子トイレ・女子トイレ 2階 男子トイレ・女子トイレ | 1階 普通教室4 2階 特別支援学級2 | 2階 図書コーナー | 2階 特別支援学級1 | 2階 図書コーナー | 屋根 トップライト | |
| 種別及び型式 | 片開き窓 | 引違い窓 | 片開き窓 | 引違い窓 | FIX窓・外倒し窓 | FIX窓(建具調整なし) | |
| 見込寸法 材質 | 70 | 60 | 100 | 70 | 150 | 60 | |
| 硝子及び仕上 | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 ガラスブロック | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) 網入りガラス t=6.8 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | |
| 備考 | | | | | | | |
| 符号、数量 | AW 24 8箇所 | | PW 1 建具調整 2箇所 | | WW 1 撤去 1箇所 | WW 2 撤去 1箇所 | |
| 図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 屋根 トップライト | | 1階図書室 2階特殊教室 | | 1階 職員室(旧休憩室) | 1階 職員室(旧休憩室) | |
| 種別及び型式 | FIX窓(建具調整なし) | | 引違い窓 | | 引違い窓 | 片開き窓 | |
| 見込寸法 材質 | 60 | | 70 | | 33、木製 | 33、木製 | |
| 硝子及び仕上 | アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0 | | プラスチック 型板ガラス t=4.0 | | - | - | |
| 備考 | | | | | | | |
| 符号、数量 | WD 1 建具調整 12箇所 | WD 2 建具調整 10箇所 | WD 3 建具調整 2箇所 | WD 4 建具調整 1箇所 | WD 5 建具調整 1箇所 | WD 6 建具調整 1箇所 | |
| 図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 1階・2階普通教室 | 1階職員室、校長室、保健室、会議室 2階図書室、家庭科室、理科室普通教室 | 1階休憩室・2階図書室 | 2階特別支援学級1 | 2階特別支援学級2(旧礼法室) | 1階普通教室4 | |
| 種別及び型式 | 片引き戸、引違いランマ | 引違い戸、引違いランマ | 片引き戸、引違いランマ | 引違い戸、引違いランマ | 引違い戸 | 引違い戸 | |
| 見込寸法 材質 | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | |
| 硝子及び仕上 | (額入600×700、ガラリ600×300) (シナ合板 OP) | (額入600×700、ガラリ600×300) (シナ合板 OP) | (額入600×700、ガラリ600×300) (シナ合板 OP) | (額入600×700、ガラリ600×300) (シナ合板 OP) | (ヒバC L) | (ヒバC L) | |
| 備考 | | | | | | | |
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給本館石250番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | | 管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | | 承認 設計 担当 縮尺 A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 建具表2 | NO. A-23 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|---|-------------|
| 符号,数量 | WD 7 建具調整 1箇所 | SD 1 建具調整 2箇所 | | | | | |
| 姿図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 1階普通教室4 | 1階放送室、相談室 | | | | | |
| 種別及び型式 | 引違い戸 | 防音片開きドア | | | | | |
| 見込寸法 材質 | (36) | (100) | | | | | |
| 硝子及び仕上 | (ヒバCL) | (スチールOP) | | | | | |
| 備考 | | グレモン錠調整 | | | | | |
| 符号,数量 | TB 1 新設 2箇所 | TB 2 新設 2箇所 | TB 3 新設 1箇所 | TB 4 新設 1箇所 | | | |
| 姿図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | 1階・2階女子トイレ | 1階・2階男子トイレ | 1階男職員トイレ | 1階女職員トイレ | | | |
| 種別及び型式 | トイレブース (H'ニッコア-ブ)対応 | トイレブース (H'ニッコア-ブ)対応 | トイレブース (H'ニッコア-ブ)対応 | トイレブース (H'ニッコア-ブ)対応 | | | |
| 見込寸法 材質 | 40、木製 | 40、木製 | 40、木製 | 40、木製 | | | |
| 硝子及び仕上 | メラミン化粧板 | メラミン化粧板 | メラミン化粧板 | メラミン化粧板 | | | |
| 備考 | 5A'トリ-ヒンジ'、スライド'ラッチ、スワッチ、スワッチ、スワッチ、帽子掛戸当り | 5A'トリ-ヒンジ'、スライド'ラッチ、スワッチ、スワッチ、スワッチ、帽子掛戸当り | 5A'トリ-ヒンジ'、スライド'ラッチ、スワッチ、スワッチ、スワッチ、帽子掛戸当り | 5A'トリ-ヒンジ'、スライド'ラッチ、スワッチ、スワッチ、スワッチ、帽子掛戸当り | | | |
| 符号,数量 | | | | | | | |
| 姿図 | | | | | | | |
| 使用ヶ所 | | | | | | | |
| 種別及び型式 | | | | | | | |
| 見込寸法 材質 | | | | | | | |
| 硝子及び仕上 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 備考欄 | 青森県五所川原市金木町中給木館石250番地 日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493 | | 管理建築士 承認 設計 担当 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一 | | 縮尺 A1=1/50・1/100 A3=1/1/100・1/200 設計年月日 2025.2 | 工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 校舎棟 改修後 建具表3 | NO. A-24 |





| 改修前 | |
|---------------|---|
| 1階 普通教室 1・2・3 | CH=3,010 |
| 天井 | 化粧石膏ボード貼 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板貼(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L |
| 巾木 | 木製巾木(ヒバ材) C L |
| 床 | 天然木化粧積層フローリング貼 ブナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C |
| 備考 | |







| 改修後 | |
|---------------|--|
| 1階 普通教室 1・2・3 | CH=3,010 |
| 天井 | 現況のまま |
| 廻り縁 | 現況のまま |
| 壁 | ビニルクロス貼替 掲示板クロス貼替 腰: 現況のまま |
| 巾木 | 現況のまま 背面化粧巾木H=100 |
| 床 | 天然木化粧積層フローリング t=15.0 サンダー掛 二液性水性 ポリウレタン塗料4回塗 |
| 備考 | |



| 改修前 | |
|---------------|---|
| 2階 普通教室 5・6・7 | CH=3,010 |
| 天井 | 化粧石膏ボード貼 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板貼(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L |
| 巾木 | 木製巾木(ヒバ材) C L |
| 床 | 天然木化粧積層フローリング貼 ブナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C 遮音マット t=9.0敷 |
| 備考 | |



| 改修後 | |
|---------------|--|
| 2階 普通教室 5・6・7 | CH=3,010 |
| 天井 | 現況のまま |
| 廻り縁 | 現況のまま |
| 壁 | ビニルクロス貼替 腰: 現況のまま |
| 巾木 | 現況のまま |
| 床 | 天然木化粧積層フローリング t=15.0 サンダー掛 二液性水性 ポリウレタン塗料4回塗 |
| 備考 | |



| |
|-----|
| 備考欄 |
| |
| |
| |

青森県五所川原市金木町中給木釜石250番地
日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広
 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2483


管理建築士
 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号
 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一

承認 設計 担当
 縮尺 A1=1/50 A3=1/100
 設計年月日 2025.2


工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事
 図面名称 校舎棟 改修前 改修後 展開図1(普通教室1・2・3・5・6・7)

NO. A-25


| 改修前 | |
|--------|---|
| 1階 図書室 | CH=3,010 |
| 天井 | 化粧石膏ボード貼 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板貼(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L |
| 巾木 | 木製巾木(ヒバ材) C L |
| 床 | 天然木化粧積層フローリング貼 ブナ材 t=15.0 (t=12.0 合板下地) U C |
| 備考 | |




| 改修後 | |
|----------------|--|
| 1階 普通教室4(旧図書室) | CH=3,010 |
| 天井 | 現況のまま |
| 廻り縁 | 現況のまま |
| 壁 | ビニルクロス貼替 新設掲示板クロス貼 腰:現況のまま(H=800) |
| 巾木 | 現況のまま 背面化粧巾木H=100 |
| 床 | 天然木化粧積層フローリング t=15.0 サンダー掛 二液性水性 ポリウレタン塗料4回塗 |
| 備考 | |



| 改修後 | |
|------------|----------|
| 2階 多目的スペース | CH=3,010 |
| 天井 | - |
| 廻り縁 | - |
| 壁 | - |
| 巾木 | - |
| 床 | - |
| 備考 | 掲示板クロス貼 |



| 改修後 | |
|------------|---------------|
| 1階 多目的スペース | CH=3,010 |
| 天井 | - |
| 廻り縁 | - |
| 壁 | - |
| 巾木 | - |
| 床 | - |
| 備考 | 掲示板クロス貼、回転フック |



| |
|-----|
| 備考欄 |
|-----|

青森県五所川原市金木町中給木釜石250番地
日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広
 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493


管理建築士
 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号
 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一

承認 設計 担当
 縮尺 A1=1/50 A3=1/100
 設計年月日 2025.2


工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事
 図面名称 校舎棟 改修前 改修後 展開図2(普通教室4・多目的スペースD面)

NO. A-26



| 改修前 | |
|--------|--------------------------------|
| 1階 休憩室 | CH=2,500 |
| 天井 | 杉板化粧石膏ボード張り t=9.0 撤去 |
| 廻り縁 | 塩ビ 撤去 |
| 壁 | ビニルクロス貼 撤去 (PB t=12.0 J・B工法下地) |
| 巾木 | 畳寄せ 撤去 |
| 床 | 畳敷 t=60(t=12.0合板下地)撤去 |
| 備考 | |



| 改修前 | |
|--------|----------------------------------|
| 1階 会議室 | CH=2,700 |
| 天井 | 岩綿吸音板 t=12.0 撤去 (PB t=9.0捨張) 塗装付 |
| 廻り縁 | 塩ビ 撤去 |
| 壁 | 繊維クロス貼 撤去 (PB t=12.0 J・B工法下地) |
| 巾木 | 木製巾木(ヒバ材) C L 撤去 |
| 床 | ループカーペット敷 撤去 (t=12.0 合板下地) |
| 備考 | |



| 改修後 | |
|-------------|--|
| 1階 職員室(小学校) | CH=2,700 |
| 天井 | 新設岩綿吸音板 t=12.0+PB t=9.0捨張 |
| 廻り縁 | 新設塩ビ製 |
| 壁 | 新設PB12.5の上ビニルクロス貼 ビニルクロス貼替(旧会議室) |
| 巾木 | 新設化粧巾木 H=100 |
| 床 | 新設耐水合板(T-2)t=12.0+ 新設耐水合板(T-2)t=5.5+ タイルカーペットt=6.8 |
| 備考 | 化粧枠 W=180 |



| |
|-----|
| 備考欄 |
|-----|

青森県五所川原市金木町中給木釜石259番地
日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広
 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2483

管理建築士
 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号
 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一


承認 設計 担当

縮尺 A1=1/50
 A3=1/100
 設計年月日 2025.2


工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事
 図面名称 校舎棟 改修前 改修後 展開図3(職員室(小学校))

NO. A-27


| 改修前 | |
|---------------|------------------------------------|
| 1階 男便所、2階 男便所 | CH=2,550 |
| 天井 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | 半磁器タイル張 100角 外壁部分 耐水PB t=15.0下地 |
| 巾木 | — |
| 床 | モザイクタイル張 24角 |
| 備考 | |




| 改修後 | |
|-------------------|---|
| 1階 男子トイレ、2階 男子トイレ | CH=2,500 |
| 天井 | 新設化粧石膏ボード張 t=9.5 |
| 廻り縁 | 新設塩ビ製 |
| 壁 | 既設半磁器質タイルの上 新設メラミン不燃化粧板 目透し張 t=3.0、接着張 |
| 巾木 | 塩ビソフト巾木 H=60 |
| 床 | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベリング t=50 トイレ用ビニル床シート敷 t=2.0 |
| 備考 | トイレブース 和風便器撤去床開口部補修 |



| 改修前 | |
|---------------|------------------------------------|
| 1階 女便所、2階 女便所 | CH=2,550 |
| 天井 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | 半磁器タイル張 100角 外壁部分 耐水PB t=15.0下地 |
| 巾木 | — |
| 床 | モザイクタイル張 24角 |
| 備考 | |



| 改修後 | |
|-------------------|---|
| 1階 女子トイレ、2階 女子トイレ | CH=2,500 |
| 天井 | 新設化粧石膏ボード張 t=9.5 |
| 廻り縁 | |
| 壁 | 既設半磁器質タイルの上 新設メラミン不燃化粧板 目透し張 t=3.0 接着張 |
| 巾木 | 塩ビソフト巾木 H=60 |
| 床 | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベリング t=50 トイレ用ビニル床シート敷 t=2.0 |
| 備考 | トイレブース 和風便器撤去床開口部補修 |



| |
|-----|
| 備考欄 |
|-----|

青森県五所川原市金木町中給木釜石250番地
日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広
 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493


管理建築士
 一級建築士事務所 奥知事登録 第1120号
 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一

承認 設計 担当
 縮尺 A1=1/50 A3=1/100
 設計年月日 2025.2


工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事
 図面名称 校舎棟 改修前 改修後 展開図4(1・2階男子女子トイレ)

NO. A-28


| 改修前 | |
|--------|------------------------------------|
| 1階 男便所 | CH=2,550 |
| 天井 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | 半磁器タイル張 100角 外壁部分 耐水PB t=15.0下地 |
| 巾木 | - |
| 床 | モザイクタイル張 24角 |
| 備考 | |




| 改修後 | |
|-----------|---|
| 1階 男職員トイレ | CH=2,500 |
| 天井 | 新設化粧石膏ボード張替 t=9.5 |
| 廻り縁 | 新設塩ビ製 |
| 壁 | 既設半磁器質タイルの上 新設メラミン不燃化粧板 目透し張 t=3.0 接着張 |
| 巾木 | 塩ビソフト巾木 H=60 |
| 床 | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベルング t=50 トイレ用ビニル床シート敷 t=2.0 |
| 備考 | トイレブース、床下点検口 和風便器撤去床開口部補修 |



| 改修前 | |
|------------|------------------------------------|
| 1階 女便所(職員) | CH=2,550 |
| 天井 | 化粧石膏ボード張 t=9.0 |
| 廻り縁 | 塩ビ |
| 壁 | 半磁器タイル張 100角 外壁部分 耐水PB t=15.0下地 |
| 巾木 | - |
| 床 | モザイクタイル張 24角 |
| 備考 | |



| 改修後 | |
|------------|---|
| 1階 女便所(職員) | CH=2,500 |
| 天井 | 新設化粧石膏ボード張 t=9.0 |
| 廻り縁 | 新設塩ビ製 |
| 壁 | 既設半磁器質タイルの上 新設メラミン不燃化粧板 目透し張 t=3.0 接着張 |
| 巾木 | 塩ビソフト巾木 H=60 |
| 床 | 既設モザイクタイルの上セメント系 セルフレベルング t=50 トイレ用ビニル床シート敷 t=2.0 |
| 備考 | トイレブース、床下点検口 和風便器撤去床開口部補修 |



| |
|-----|
| 備考欄 |
|-----|

青森県五所川原市金木町中給木館石250番地
日東綜合株式会社 代表取締役 山中政広
 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2483

管理建築士
 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号
 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山正一

承認 設計 担当
 縮尺 A1=1/50
 A3=1/100
 設計年月日 2025.2

工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事
 図面名称 校舎棟 改修前 改修後 展開図5(男女職員トイレ)

NO. A-29