

令和7年度 五経第1号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

¥30,734,000

旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事 設計書（縦覧用）

五所川原市上下水道部 経営管理課

名 称	摘 要	単 位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費										
	機械設備工事	機械設備改修	式	1.0							
	電気設備工事	電気設備改修	式	1.0							
	小 計										
	発生材処分費		式	1.0							
	計										
	産業廃棄物税相当額										
	直接工事費 計										
B	共通仮設費										
	機械設備工事		式	1.0							
	電気設備工事		式	1.0							
	共通仮設費 計										
	純工事費										
	機械設備工事		式	1.0							
	電気設備工事		式	1.0							
	発生材処分費										
	小計										
	純工事費 計	処分費等加算									

名 称	摘 要	単 位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
C	現場管理費										
	機械設備工事	式	1.0								
	電気設備工事	式	1.0								
	現場管理費 計										
	工事原価										
	機械設備工事										
	電気設備工事										
	工事原価 計										
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額										
D	一般管理費										
	機械設備工事	式	1.0								
	電気設備工事	式	1.0								
	契約保証補正率	式	1.0								
	一般管理費等 計										
	端数調整										
	工事価格										
E	消費税相当額	式	1.0								
	合 計										

[illegible]

名称	摘要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	機械設備工事										
	【冷暖房設備工】										
	ヒートポンプエアコン	寒冷地仕様冷暖房切換型	台	1							
	(屋外ユニット)	冷房能力:56.0KW 暖房能力:63.0KW									
	PAC-1	アクトフィルター、分岐管									
	エアコン(屋内機)	天吊露出形	台	4							
	(屋内ユニット)	冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KW									
	PAC-1-1	ワイヤレス、ドレンアップ 材									
	ヒートポンプエアコン	寒冷地仕様冷暖房切換型	台	1							
	(屋外ユニット)	冷房能力:45.0KW 暖房能力:50.0KW									
	PAC-2	アクトフィルター、分岐管									
	エアコン(屋内機)	天吊露出形	台	3							
	(屋内ユニット)	冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KW									
	PAC-2-1	ワイヤレス、ドレンアップ 材									
	垂鉛メッキ防振架台	500H	セット	1							
	防雪フード		セット	1							
	冷媒管 (ガス側)	φ28.6	m	80							
	冷媒管 (ガス側)	φ22.2	m	24							
	冷媒管 (ガス側)	φ15.9	m	42							
	冷媒管 (液側)	φ15.9	m	30							
	冷媒管 (液側)	φ12.7	m	51							
	冷媒管 (液側)	φ9.5	m	66							

名称		摘要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【仮設工】												
	作業用足場 (桢組本足場)	W900 手すり先行方式	30日	m ²	39								
	安全手すり	桢組本足場用	30日	m	4								
	小幡ネット張り (最上部隙間ふさぎ)	防災ネット	30日	m	4								
	養生	内部		m ²	89								
	整理清掃片付	内部		m ²	89								
	仮設材運搬	桢組本足場		m ²	39								
	仮設材運搬	安全手すり		m	4								
	仮設材運搬	小幡ネット		m	4								
	小計												
	機械設備工事 計												

名 称	摘 要	単 位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(3) 構内配電線路											
ハンドホール	HM2-9 蓋R8K60	基	2								
手元開閉器 屋外用	ELCB225AF/NT×2	面	1								
プルボックス	SS500×500×500 WP	SUS製 個	2								
EM-CETケーブル	60°	FEP m	52								
EM-CETケーブル	60°	管内 m	7								
EM-CETケーブル	38°	FEP m	52								
EM-CETケーブル	38°	管内 m	12								
EM-CETケーブル	14°	管内 m	4								
EM-IE電線	14°	m	55								
EM-IE電線	8°	m	13								
EM-IE電線	5.5°	m	4								
波付硬質合成樹脂管	FEP65	m	105								
厚銅電線管	G54	露出 m	19								
厚銅電線管	G36	露出 m	4								
地中埋設標	鉄製	個	4								
埋設シート	W150 ダブル	m	52								
機器接続材	F63	箇所	2								
機器接続材	F38	箇所	4								
機器接続		箇所	4								
地中埋設標	鉄製	個	4								

[illegible]

