



フルボックス寸法は下記による。
□ 60mm (60×100) W× (60×100) H
特殊機や張り出し部は上記の寸法とする。
記号の表裏にCの記号を付記したものは隠ぺい取り付く。
記号の表裏にWPの記号を付記したものは隠ぺい取り付く。
記号の表裏にUの記号を付記したものはステンレス製とする。
記号の表裏にVの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

図記号	名 称	定 格	備 考
022A	壁貫通機		床面貫通時は防火処理を要すること
022B	吊り下げ照明	6100 (埋・床面用)	

教室棟 1階動力設備図 S=1/100

▲あすなろ設計企画  
〒037-0012 五洲川崎市大字永野高津南11-3  
TEL 0173-35-0075 FAX 0173-35-0288

1 設計監事事務所 青森県 第708号  
1 設計監事 建設大臣登録 第206422号  
管理建築士 小田 朝 正

機 器 機 器 図 図 表 名称

教室棟 1階動力設備図

作成年月日 2021年2月 日  
図面番号 E-08  
図面縮尺 A1 S=1:100 A3 A=1:200