

仕 様 書

- 1 五所川原市立学校給食センター内のパッケージエアコン保守点検業務一式を実施する。
- 2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定める者が点検を行うこと。
- 3 保守点検（法定点検を含む）1回及びフィルターの清掃1回を実施すること。
- 4 点検後は、速やかに「記録簿」を提出すること。
- 5 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、その他関係法令等を遵守すること。
- 6 保守点検機器は下表のとおり。
- 7 予期せぬ不具合により、発注者から連絡があった場合は、技術員等を派遣し迅速に修理する。
なお、部品取替えの必要を認めた場合は、予めその旨申出て施行する。

番号	品名	型式	台数	仕様	備考
1	ACP－1	RAS－AP 5 6 0 DN	1	室外機点検	
2	ACP－1－1	RCID－AP 8 0 K 2	2	室内機点検・フィルター清掃	野菜下処理室
3	ACP－1－2	RCIS－AP 4 5 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	食品庫
4	ACP－1－3	RCIS－AP 4 5 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	計量室
5	ACP－1－4	RCI－AP 6 3 K 5	1	室内機点検・フィルター清掃	魚肉下処理室
6	ACP－1－5	RCID－AP 5 0 K 2	3	室内機点検・フィルター清掃	野菜検収室
7	ACP－1－6	RCID－AP 2 2 K 3	1	室内機点検・フィルター清掃	加工品類検収前室
8	ACP－1－7	RPK－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	野菜検収前室
9	ACP－1－8	RPK－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	魚肉検収前室
10	ACP－2 A	RAS－AP 4 5 0 DN	1	室外機点検	
11	ACP－2 A－1	RPCK－AP 1 4 0 K 2	2	室内機点検・フィルター清掃	炊飯室
12	ACP－2 A－2	RCID－AP 2 2 K 3	1	室内機点検・フィルター清掃	洗米室
13	ACP－2 B	RAS－AP 4 5 0 DN	1	室外機点検	
14	ACP－2 B－1	RPCK－AP 1 4 0 K 2	3	室内機点検・フィルター清掃	炊飯室
15	ACP－3	RAS－AP 4 5 0 DN	1	室外機点検	
16	ACP－3－1	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	栄養士事務室
17	ACP－3－2	RCID－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	準備室 2
18	ACP－3－3	RCID－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	準備室 3
19	ACP－3－4	RPK－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	ボイラー監視室
20	ACP－3－5	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	ノロ対策室
21	ACP－3－6	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	厨芥処理室
22	ACP－3－7	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	薬剤庫
23	ACP－3－8	RPCK－AP 8 0 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	和え物室
24	ACP－3－9	RCID－AP 3 6 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	準備室 1

25	ACP－４Ａ・４Ｂ	RAS－AP 4 5 0 DN	2	室外機点検	
26	ACP－４Ａ・４	RPCK－AP 1 4 0 K 2	6	室内機点検・フィルター清掃	調理室
27	ACP－５	RAS－AP 4 5 0 DN	1	室外機点検	
28	ACP－５－１	RPCK－AP 1 4 0 K 2	2	室内機点検・フィルター清掃	焼物・揚物調理室
29	ACP－５－２	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	機具洗浄室
30	ACP－６・７	RAS－AP 5 6 0 DN	2	室外機点検	
31	ACP－６－１	RPCK－AP 1 4 0 K 2	4	室内機点検・フィルター清掃	洗浄室
32	ACP－７－１	RPCK－AP 1 4 0 K 2	4	室内機点検・フィルター清掃	コンテナプール
33	ACP－８	RAS－AP 4 5 0 DN	1	室外機点検	
34	ACP－８－１	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	対応食検収室
35	ACP－８－２	RPK－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	対応食検収前室
36	ACP－８－３	RCIS－AP 2 8 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	対応食下処理室
37	ACP－８－４	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	対応食準備室
38	ACP－８－５	RPCK－AP 1 4 0 K 2	2	室内機点検・フィルター清掃	対応食調理室
39	ACP－８－６	RCID－AP 2 8 K 3	1	室内機点検・フィルター清掃	対応食盛付室
40	ACP－９	RAS－AP 5 6 0 DN	1	室外機点検	
41	ACP－９－１	RCI－AP 9 0 K 5	1	室内機点検・フィルター清掃	事務室
42	ACP－９－２	RCID－AP 3 6 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	委託業者事務室
43	ACP－９－３	RCIS－AP 3 6 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	調理員休憩室（男）
44	ACP－９－４	RCIS－AP 7 1 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	調理員休憩室（女）
45	ACP－９－５	RCI－AP 7 1 K 5	2	室内機点検・フィルター清掃	職員食堂
46	ACP－９－６	RPK－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	配送員休憩室（女）
47	ACP－９－７	RCIS－AP 2 2 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	配送員休憩室（男）
48	ACP－１０	RAS－AP 4 5 0 DN	1	室外機点検	
49	ACP－１０－１	RCI－AP 5 6 K 5	4	室内機点検・フィルター清掃	会議室
50	ACP－１０－２	RCID－AP 6 3 K 2	1	室内機点検・フィルター清掃	栄養指導室
51	ACP－１１	RAS－AP 5 6 0 DN	1	室外機点検	
52	ACP－１１－１	RCID－AP 1 1 2 K 2	4	室内機点検・フィルター清掃	見学通路
53	ACP－１２	RAS－AP 5 0 SH 3	1	室外機点検	
54	ACP－１２	RCIS－AP 5 0 SH 3	1	室内機点検・フィルター清掃	米庫
機 器 点 検			82		
フィルター清掃			68		