

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-

チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
有機燐化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	5.0以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg/L	30以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	5.0以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
銅	mg/L	3.0以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	mg/L	2.0以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄	mg/L	10以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	10以下	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-
全クロム	mg/L	2.0以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	-	-	-	<0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-
全窒素	mg/L	120以下	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
全燐	mg/L	16以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素・ 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/L	200以下	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-

カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン※1	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-

セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロエチレン※2	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		資料採取日							10月7日					
		計量実施期間							10月11日～11月10日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0以下	-	-	-	-	-	-	0.0029	-	-	-	-	-

※1) 1,2-ジクロロエチレンは、シス-1・2-ジクロロエチレンとトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量である。

※2) 「塩化ビニルモノマー」→「クロロエチレン」に名称変更(H29年4月から)