

※ 該当箇所にレ印又は必要事項を記入する。

液化石油ガス設備工事明細書 バルク貯槽による貯蔵

設備工事業業者	事業開始届出	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		第 号	第 号	
	従事設備士氏名					
工事に係る建築物名称	(用途)			所在地		
工事に係る建築物所有者				住 所		
液化石油ガス販売事業者				住 所		
工事完成年月日	年 月 日					
貯蔵設備	貯槽本体	<input type="checkbox"/> 特定設備検査合格証 <input type="checkbox"/> 特定設備基準適合証				
	保安距離	第1種保安物件	m	構造壁等	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 構造壁(貯槽幅+ m・貯槽高+ m) <input type="checkbox"/> 同等性能の建築物外壁
		第2種保安物件	m		<input type="checkbox"/> 1方向 <input type="checkbox"/> 2方向 <input type="checkbox"/> 地盤面に接する <input type="checkbox"/> 開口部なし	
	警戒標(表示)	<input type="checkbox"/> 液化石油ガス又はLPガス(朱書) <input type="checkbox"/> 火気厳禁(朱書) <input type="checkbox"/> 緊急連絡先				
	地盤面上設置	基礎	<input type="checkbox"/> コンクリート盤 <input type="checkbox"/> その他( )	基礎高さ	cm	<input type="checkbox"/> 不同沈下等により有害なひずみが生じない
		<input type="checkbox"/> 車両の接触防止措置( <input type="checkbox"/> さく・フェンス <input type="checkbox"/> その他( ))		<input type="checkbox"/> 基礎への固定( <input type="checkbox"/> アンカーボルト <input type="checkbox"/> その他( ))		
		<input type="checkbox"/> バルク貯槽の接地		<input type="checkbox"/> 安全弁の放出管の設置		
	地盤面下埋設	埋設(頂部)の深さ	cm	<input type="checkbox"/> 車両の乗入れ防止措置( <input type="checkbox"/> さく・フェンス <input type="checkbox"/> その他( ))		<input type="checkbox"/> 標識孔の設置
		<input type="checkbox"/> 地下水による浮き上がりを防止する措置		<input type="checkbox"/> 埋設には石塊等のない土又は砂を用いる		<input type="checkbox"/> ガス検知用の孔あき管の設置
	ガス漏れ検知器	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 不要( <input type="checkbox"/> 地盤面上設置 <input type="checkbox"/> 3方向周囲4m以内に高さ1.5m以上の構築物等なし)		<input type="checkbox"/> プロテクター内設置	<input type="checkbox"/> 常時監視するシステムと接続	
火気距離	付近の火気(施設)	m	流動防止(施設)			
屋外設置	<input type="checkbox"/> 屋外露出					
	<input type="checkbox"/> 収納庫内設置	収納庫面積	m× m= m <sup>2</sup> (芯×芯)	換気口面積	cm× cm× 箇所= cm <sup>2</sup>	
再液化防止措置	<input type="checkbox"/> 単段式調整器のプロテクター内設置 <input type="checkbox"/> 二段式調整器の貯槽直近設置 <input type="checkbox"/> 二段式分離型調整器一次側調整器のプロテクター内設置 <input type="checkbox"/> その他					
供給管	材料・腐食防止	<input type="checkbox"/> 高圧部		材料・措置		
		<input type="checkbox"/> 高圧部以外	<input type="checkbox"/> 露出部	<input type="checkbox"/> 屋外		材料・措置
				<input type="checkbox"/> 屋内	<input type="checkbox"/> 多湿・水の影響	材料・措置
		<input type="checkbox"/> 壁・床内部		<input type="checkbox"/> 埋込・貫通		材料・措置
	<input type="checkbox"/> 埋設部		材料・措置			
損傷防止	<input type="checkbox"/> 埋設部	埋設深さ	cm	埋設場所	<input type="checkbox"/> 公道下 <input type="checkbox"/> 公道以外道路下 <input type="checkbox"/> その他の場所	
	<input type="checkbox"/> その他	防止措置	<input type="checkbox"/> 継手の組合せ <input type="checkbox"/> 金属製フレキシブルホース又は伸縮継手			
気密・漏洩試験	試験実施年月日	年 月 日	試験実施者	所属・氏名		
	<input type="checkbox"/> 高圧部( <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否)		<input type="checkbox"/> 中圧部( <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否)		<input type="checkbox"/> 低圧部( <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否)	
施工後の表示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 不要		<input type="checkbox"/> 2以上の消費設備の供給設備に係るもの <input type="checkbox"/> 配管の長さが屋内4m以上の消費設備に係るもの			